



ΥΠ13 2.2 Για τον φωτισμό και την ανάδειξη της στέγης επιλέγεται έμμεσος φωτισμός με φωτιστικά σώματα που θα τοποθετηθούν πάνω στο σενάζ της στέγης. Αναλυτικότερα θα τοποθετηθεί προφίλ αλουμινίου διαστάσεων 15mm x 16mm x 2000mm σε όλη την περίμετρο της στέγης, με ειδικό πολυκαρβονικό τεμάχιο, για την σωστή διάχυση του φωτισμού και για την προστασία της ledταινίας. Οι μετασχηματιστές τοποθετούνται ανα 10μ.

Τα φωτιστικά του κύριου χώρου καθώς και του control room θα έχουν δυνατότητα dimming (ντιμάρνεται)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ	
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΣΕ ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΛΟΣ
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΣΕ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΠΛΟΣ
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΧΩΝ ΣΕ ΚΑΝΑΛΙ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΚΩΒΙΟΥ (ΜΠΟΥΤΟΝ) ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΣΕ ΚΑΝΑΛΙ
	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΣΕ ΚΑΝΑΛΙ
	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΣΟΥΚΟ
	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΣΟΥΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΣ
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ, ΤΥΠΟΣ ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΩΝ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ 3, ΓΡΑΜΜΗ 1
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΨΗ	

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ	
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
	ΟΔΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ, ΟΔΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΕΣΧΑΡΑΣ, Ή ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ ΣΕ ΥΨΟΣ >2,7m
	ΦΟΡΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ no5, ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ1
	ΚΥΤΙΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ
	ΓΡΑΜΜΗ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΙΠΛΩ
	ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΙΠΛΩ
	ΓΡΑΜΜΗ ΑΠΟ ΚΑΤΩ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: \_\_\_\_\_

ΕΡΓΟ: \_\_\_\_\_

ΘΕΣΗ: \_\_\_\_\_

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - Δ.Ε. ΠΡΕΣΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: \_\_\_\_\_

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: **ARTINTECH**

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Κ. ΠΑΛΑΜΑ 13, ΚΟΖΑΝΗ 50132 ΤΗΛ-ΦΑΧ 2461034304

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: \_\_\_\_\_

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: \_\_\_\_\_

ΚΑΤΟΨΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: **HM-102** ΚΛΙΜΑΚΑ: **1:50** ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: **ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018**

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ: \_\_\_\_\_

28-3-19

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΗΤΡΩΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ**  
ΔΙΠΛΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΝ ΠΡΑΞΗΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΤΡΙΝ  
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΜΗΤΡΩΟΥ 98687  
ΑΦΜ 101551661 - Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΛΙΡΟΠΟΛΕΩΣ 16 - 50132 - ΚΟΖΑΝΗ - ΤΗΛ. 2461501411