



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

Λαϊμός, 10/06/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2662

Θέμα : Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 7/2021 διακήρυξης.
Σχετ. : Το υπ' αριθμ. 2643/09-06-2021 έγγραφο (μέσω email) διευκρινίσεων της εταιρείας ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ.

Επί του ανωτέρου σχετικού αιτήματος διευκρινίσεων της εταιρείας ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ που εμπρόθεσμα τέθηκε υπόψη της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι :

Απάντηση ερωτήματος 1 :

Σε απάντηση του ηλεκτρονικού σας αιτήματος, λαμβάνοντας υπόψη την 7/2021 διακήρυξη του έργου : «Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτιστικών» Μέρος της «Προμήθεια και εγκατάσταση Λαμπτήρων και φωτιστικών της πράξης NET-METERING»,

1. Για το φωτιστικό σώμα κορυφής η περιγραφή αφορά το διακοσμητικό δαχτυλίδι που δέον είναι να περιβάλλει τον διαχύτη ώστε να καλύπτεται η ακμή του. Το φωτιστικό αντικαθιστά σφαίρα 50εκ. και συνολικών διαστάσεων 50X70εκ. και οι διαστάσεις του προτεινόμενου φωτιστικού πρέπει να είναι παραπλήσιες (ανοχή $\pm 20\%$). Ενδεικτικός τύπος φωτιστικού: Fumagalli EcoBere 400 E27.

Απάντηση ερωτήματος 2 :

Σε απάντηση του ηλεκτρονικού σας αιτήματος, λαμβάνοντας υπόψη την 7/2021 διακήρυξη του έργου :

2. Για τον προβολέα επίσης ισχύει ότι το μέγεθός του πρέπει να είναι γενικά παραπλήσιο του φωτιστικού που αντικαθιστά ήτοι 50εκ πλάτος ($\pm 20\%$). Ενδεικτικός τύπος Fumagalli Giorgio E27.



Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Χ. Πασχαλίδης

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ	
ΗΜΕΡΑ	9/6/2021
ΔΗΜΑΡΧΟΣ	
ΑΡ.ΠΡΩΤ	2643
ΑΡ.ΦΑΚΕΛ	6.61

09/06/2021, Πειραιάς / Ελλάδα

Αναφορικά με την διακήρυξη :

«Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών»

Στη τεχνική έκθεση και για το φωτιστικό σώμα κορυφής τι εννοείται όταν αναφέρετε ότι Ο διαχύτης θα περιβάλλεται από διακοσμητικό δαχτυλίδι ενσωματωμένο στο σώμα του φωτιστικού; Θα θέλαμε επίσης ένα σχέδιο με τις διαστάσεις για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πιο πολλά στοιχεία για το φωτιστικό καθώς και να προτείνετε ενδεικτικό τύπο φωτιστικού.

Στην τεχνική έκθεση και για το προβολέα θα θέλαμε επίσης ένα σχέδιο με τις διαστάσεις για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πιο πολλά στοιχεία για το προβολέα καθώς και να προτείνετε ενδεικτικό τύπο προβολέα.

Ημερομηνία 09/06/2021

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ACA LIGHTING Group
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΦΩΤΙΣΜΑΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΛΙΚΟΥ
ΥΠΟΚ.: ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ 15 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 185 45
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ. 62 100 ΤΗΛ.: 210 4203846
Α.Φ.Μ. 099430615 Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΩΝ
www.acalight.gr - sales10@acalight.gr



ΚΕΝΤΡΙΚΑ:

ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΕΣ 62100
+30 23210 77020
+30 23210 77022
info@acalight.gr

ΕΚΘΕΣΗ:

1ο ΧΛΜ ΣΕΡΡΩΝ-ΔΡΑΜΑΣ
ΣΕΡΡΕΣ 62100
+23210 97790-8
+30 23210 97799
contract@acalight.gr

ΕΚΘΕΣΗ 2:

Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 26
ΣΕΡΡΕΣ 62100
+30 23210 68500
+30 23210 68501
ilek@acalight.gr

ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ:

ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ 15
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18545
+30 210 4203846
+30 210 4914696
sales10@acalight.gr

ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 2:

ΛΟΧΑΓΟΥ ΣΤΑΘΙΑ 1
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΡΕΝΤΗ 18233
+30 210 425190
+30 210 4914696
sales10@acalight.gr