AvraChem-Κων/νος Β. Αβραμίδης
Εργαστήρια Αναλύσεων

Γ. Φώτα 21 Άργος Ορεστικό
Καστοριά, Τ.Κ. 52200
τηλ.: 24670 44087
κιν.: 6945902234
e-mail: avrachem@gmail.com
www.avrachem.gr

Έκθεση αποτελεσμάτων εργαστηριακών αναλύσεων νερού

Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 734

1. Γενικά στοιχεία έκθεσης

Αριθμός πρωτοκόλλου: 26-084	**Ημ/νία:** 4.5.26	**Πελάτης:** Δήμος Πρεσπών **σχετ. έγγραφα:**
ημ/νία δειγματοληψίας: 27.4.26 **ημ/νία παραλαβής:** 27.4.26		
υπεύθυνος δειγματοληψίας: εργαστήριο		**Δ/νση:** Λαιμός, Πρεσπών
αριθμός δειγμάτων: 8 **κωδικοί δειγμάτων:** 26-0201 έως 26-0208		**τηλ.:** **e-mail:** prespa@otenet.gr

2. Γενικά στοιχεία δείγματος

Κωδικός δείγματος: **26-0201** Προσδιορισμός δείγματος ~~από πελάτη~~: **Άγ. Γερμανός, εξ. βρύση εκκλησίας**

Περίοδος ανάλυσης: **27.4.26 έως 30.4.26** Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή: **κανονική** Είδος δείγματος: **τυχαίο**

3. Αποτελέσματα ανάλυσης δείγματος

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή	Όριο νομοθεσίας	Μέθοδος
Ολικά κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
E. coli	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 7899-2:2000
ΟΜΧ (22 ^{0}C)	cfu/ml	12	άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 ^{0}C)	Μονάδες pH	7,3	6,5-9,5	ISO 10523:2008
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 ^{0}C)	μS/cm	80	2500	ISO 7888:1995
Θολότητα	FNU	0,78	-	ISO 7027-1:2016
Χρώμα	mg/l Pt	<5	-	ΕΛΟΤ EN ISO 7887*
Οσμή	-	Αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*
Υπολειμματικό χλώριο	mg/l	0,06	-	APHA 4500-Cl G
Γεύση	-	Αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*

Κων/νος Β. Αβραμίδης
Χημικός Μηχανικός MSc

Η δειγματοληψία παρουσία του εργαστηρίου. ~~Η ημ/νία δειγματοληψίας κατά δήλωση του πελάτη.~~ Η δειγματοληψία εκτελείται και ελέγχεται σύμφωνα με ISO 5667-3, ISO 5667-5, ISO 19458, ISO 5667-14. Τα παραπάνω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με τα δείγματα που προσκομίσθηκαν στο Εργαστήριο. Η παρούσα έκθεση αποτελεσμάτων δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί παρά μόνο στο σύνολό της, διαφορετικά μόνον κατόπιν έγκρισης του εργαστηρίου. Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές. *εκτός πεδίου διαπίστευσης / ~~πλάγια γραφή υπεργολαβία διαπιστευμένη~~

1. Γενικά στοιχεία έκθεσης

Αριθμός πρωτοκόλλου: 26-084	**Ημ/νία:** 4.5.26	**Πελάτης:** Δήμος Πρεσπών **σχετ. έγγραφα:**
ημ/νία δειγματοληψίας: 27.4.26 **ημ/νία παραλαβής:** 27.4.26		
υπεύθυνος δειγματοληψίας: εργαστήριο		**Δ/νση:** Λαιμός, Πρεσπών
αριθμός δειγμάτων: 8 **κωδικοί δειγμάτων:** 26-0201 έως 26-0208		**τηλ.:** **e-mail:** prespa@otenet.gr

2. Γενικά στοιχεία δείγματος

Κωδικός δείγματος: **26-0202** Προσδιορισμός δείγματος ~~από πελάτη~~: **Λαιμός, Δημαρχείο, βρύση κουζίανς**

Περίοδος ανάλυσης: **27.4.26 έως 30.4.26** Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή: **κανονική** Είδος δείγματος: **τυχαίο**

3. Αποτελέσματα ανάλυσης δείγματος

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή	Όριο νομοθεσίας	Μέθοδος
Ολικά κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
E. coli	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 7899-2:2000
ΟΜΧ (22 ^{0}C)	cfu/ml	Εκτίμηση 4	άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 ^{0}C)	Μονάδες pH	7,4	6,5-9,5	ISO 10523:2008
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 ^{0}C)	μS/cm	147	2500	ISO 7888:1995
Θολότητα	FNU	1,1	-	ISO 7027-1:2016
Χρώμα	mg/l Pt	<5	-	ΕΛΟΤ EN ISO 7887*
Οσμή	-	Αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*
Υπολειμματικό χλώριο	mg/l	0,08	-	APHA 4500-Cl G
Γεύση	-	Αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*

Κων/νος Β. Αβραμίδης
Χημικός Μηχανικός MSc

Η δειγματοληψία παρουσία του εργαστηρίου. ~~Η ημ/νία δειγματοληψίας κατά δήλωση του πελάτη.~~ Η δειγματοληψία εκτελείται και ελέγχεται σύμφωνα με ISO 5667-3, ISO 5667-5, ISO 19458, ISO 5667-14. Τα παραπάνω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με τα δείγματα που προσκομίσθηκαν στο Εργαστήριο. Η παρούσα έκθεση αποτελεσμάτων δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί παρά μόνο στο σύνολό της, διαφορετικά μόνον κατόπιν έγκρισης του εργαστηρίου. Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές. *εκτός πεδίου διαπίστευσης / ~~πλάγια γραφή υπεργολαβία διαπιστευμένη~~

1. Γενικά στοιχεία έκθεσης

Αριθμός πρωτοκόλλου: 26-084	**Ημ/νία:** 4.5.26	**Πελάτης:** Δήμος Πρεσπών **σχετ. έγγραφα:**
ημ/νία δειγματοληψίας: 27.4.26 **ημ/νία παραλαβής:** 27.4.26		
υπεύθυνος δειγματοληψίας: εργαστήριο		**Δ/νση:** Λαιμός, Πρεσπών
αριθμός δειγμάτων: 8 **κωδικοί δειγμάτων:** 26-0201 έως 26-0208		**τηλ.:** **e-mail:** prespa@otenet.gr

2. Γενικά στοιχεία δείγματος

Κωδικός δείγματος: **26-0203** Προσδιορισμός δείγματος ~~από πελάτη~~: **Πλατύ, εξ. βρύση πλατείας**

Περίοδος ανάλυσης: **27.4.26 έως 30.4.26** Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή: **κανονική** Είδος δείγματος: **τυχαίο**

3. Αποτελέσματα ανάλυσης δείγματος

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή	Όριο νομοθεσίας	Μέθοδος
Ολικά κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
E. coli	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 7899-2:2000
ΟΜΧ (22 ^{0}C)	cfu/ml	Εκτίμηση 4	άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 ^{0}C)	Μονάδες pH	8,0	6,5-9,5	ISO 10523:2008
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 ^{0}C)	μS/cm	242	2500	ISO 7888:1995
Θολότητα	FNU	0,46	-	ISO 7027-1:2016
Χρώμα	mg/l Pt	<5	-	ΕΛΟΤ EN ISO 7887*
Οσμή	-	Αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*
Υπολειμματικό χλώριο	mg/l	0,10	-	APHA 4500-Cl G
Γεύση	-	Αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*

Κων/νος Β. Αβραμίδης
Χημικός Μηχανικός MSc

Η δειγματοληψία παρουσία του εργαστηρίου. ~~Η ημ/νία δειγματοληψίας κατά δήλωση του πελάτη.~~ Η δειγματοληψία εκτελείται και ελέγχεται σύμφωνα με ISO 5667-3, ISO 5667-5, ISO 19458, ISO 5667-14. Τα παραπάνω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με τα δείγματα που προσκομίσθηκαν στο Εργαστήριο. Η παρούσα έκθεση αποτελεσμάτων δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί παρά μόνο στο σύνολό της, διαφορετικά μόνον κατόπιν έγκρισης του εργαστηρίου. Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές. *εκτός πεδίου διαπίστευσης / ~~πλάγια γραφή υπεργολαβία διαπιστευμένη~~

1. Γενικά στοιχεία έκθεσης

Αριθμός πρωτοκόλλου: 26-084	**Ημ/νία:** 4.5.26	**Πελάτης:** Δήμος Πρεσπών **σχετ. έγγραφα:**
ημ/νία δειγματοληψίας: 27.4.26 **ημ/νία παραλαβής:** 27.4.26		
υπεύθυνος δειγματοληψίας: εργαστήριο		**Δ/νση:** Λαιμός, Πρεσπών
αριθμός δειγμάτων: 8 **κωδικοί δειγμάτων:** 26-0201 έως 26-0208		**τηλ.:** **e-mail:** prespa@otenet.gr

2. Γενικά στοιχεία δείγματος

Κωδικός δείγματος: **26-0204** Προσδιορισμός δείγματος ~~από πελάτη~~: **Καλλιθέα, εξ. βρύση ιδιωτικής οικίας**

Περίοδος ανάλυσης: **27.4.26 έως 30.4.26** Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή: **κανονική** Είδος δείγματος: **τυχαίο**

3. Αποτελέσματα ανάλυσης δείγματος

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή	Όριο νομοθεσίας	Μέθοδος
Ολικά κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
E. coli	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 7899-2:2000
ΟΜΧ (22 ^{0}C)	cfu/ml	Εκτίμηση 7	άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 ^{0}C)	Μονάδες pH	7,4	6,5-9,5	ISO 10523:2008
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 ^{0}C)	μS/cm	73	2500	ISO 7888:1995
Θολότητα	FNU	1,0	-	ISO 7027-1:2016
Χρώμα	mg/l Pt	<5	-	ΕΛΟΤ EN ISO 7887*
Οσμή	-	Αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*
Υπολειμματικό χλώριο	mg/l	0,09	-	APHA 4500-Cl G
Γεύση	-	Αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*

Κων/νος Β. Αβραμίδης
Χημικός Μηχανικός MSc

Η δειγματοληψία παρουσία του εργαστηρίου. ~~Η ημ/νία δειγματοληψίας κατά δήλωση του πελάτη.~~ Η δειγματοληψία εκτελείται και ελέγχεται σύμφωνα με ISO 5667-3, ISO 5667-5, ISO 19458, ISO 5667-14. Τα παραπάνω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με τα δείγματα που προσκομίσθηκαν στο Εργαστήριο. Η παρούσα έκθεση αποτελεσμάτων δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί παρά μόνο στο σύνολό της, διαφορετικά μόνον κατόπιν έγκρισης του εργαστηρίου. Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές. *εκτός πεδίου διαπίστευσης / ~~πλάγια γραφή υπεργολαβία διαπιστευμένη~~

1. Γενικά στοιχεία έκθεσης

Αριθμός πρωτοκόλλου: 26-084	**Ημ/νία:** 4.5.26	**Πελάτης:** Δήμος Πρεσπών **σχετ. έγγραφα:**
ημ/νία δειγματοληψίας: 27.4.26 **ημ/νία παραλαβής:** 27.4.26		
υπεύθυνος δειγματοληψίας: εργαστήριο		**Δ/νση:** Λαιμός, Πρεσπών
αριθμός δειγμάτων: 8 **κωδικοί δειγμάτων:** 26-0201 έως 26-0208		**τηλ.:** **e-mail:** prespa@otenet.gr

2. Γενικά στοιχεία δείγματος

Κωδικός δείγματος: **26-0205** Προσδιορισμός δείγματος ~~από πελάτη~~: **Λευκώνας, εξ. βρύση εκκλησίας**

Περίοδος ανάλυσης: **27.4.26 έως 30.4.26** Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή: **κανονική** Είδος δείγματος: **τυχαίο**

3. Αποτελέσματα ανάλυσης δείγματος

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή	Όριο νομοθεσίας	Μέθοδος
Ολικά κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
E. coli	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 7899-2:2000
ΟΜΧ (22 ^{0}C)	cfu/ml	11	άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 ^{0}C)	Μονάδες pH	7,5	6,5-9,5	ISO 10523:2008
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 ^{0}C)	μS/cm	159	2500	ISO 7888:1995
Θολότητα	FNU	0,65	-	ISO 7027-1:2016
Χρώμα	mg/l Pt	<5	-	ΕΛΟΤ EN ISO 7887*
Οσμή	-	Αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*
Υπολειμματικό χλώριο	mg/l	0,08	-	APHA 4500-Cl G
Γεύση	-	Αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*

Κων/νος Β. Αβραμίδης
Χημικός Μηχανικός MSc

Η δειγματοληψία παρουσία του εργαστηρίου. ~~Η ημ/νία δειγματοληψίας κατά δήλωση του πελάτη.~~ Η δειγματοληψία εκτελείται και ελέγχεται σύμφωνα με ISO 5667-3, ISO 5667-5, ISO 19458, ISO 5667-14. Τα παραπάνω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με τα δείγματα που προσκομίσθηκαν στο Εργαστήριο. Η παρούσα έκθεση αποτελεσμάτων δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί παρά μόνο στο σύνολό της, διαφορετικά μόνον κατόπιν έγκρισης του εργαστηρίου. Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές. *εκτός πεδίου διαπίστευσης / ~~πλάγια γραφή υπεργολαβία διαπιστευμένη~~

1. Γενικά στοιχεία έκθεσης

Αριθμός πρωτοκόλλου: 26-084	**Ημ/νία:** 4.5.26	**Πελάτης:** Δήμος Πρεσπών **σχετ. έγγραφα:**
ημ/νία δειγματοληψίας: 27.4.26 **ημ/νία παραλαβής:** 27.4.26		
υπεύθυνος δειγματοληψίας: εργαστήριο		**Δ/νση:** Λαιμός, Πρεσπών
αριθμός δειγμάτων: 8 **κωδικοί δειγμάτων:** 26-0201 έως 26-0208		**τηλ.:** **e-mail:** prespa@otenet.gr

2. Γενικά στοιχεία δείγματος

Κωδικός δείγματος: **26-0206** Προσδιορισμός δείγματος ~~από πελάτη~~: **Καρυές, εξ. βρύση ιδιωτ. οικίας**

Περίοδος ανάλυσης: **27.4.26 έως 30.4.26** Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή: **κανονική** Είδος δείγματος: **τυχαίο**

3. Αποτελέσματα ανάλυσης δείγματος

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή	Όριο νομοθεσίας	Μέθοδος
Ολικά κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
E. coli	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 7899-2:2000
ΟΜΧ (22 ^{0}C)	cfu/ml	15	άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 ^{0}C)	Μονάδες pH	7,0	6,5-9,5	ISO 10523:2008
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 ^{0}C)	μS/cm	52	2500	ISO 7888:1995
Θολότητα	FNU	2,3	-	ISO 7027-1:2016
Χρώμα	mg/l Pt	<5	-	ΕΛΟΤ EN ISO 7887*
Οσμή	-	Αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*
Υπολειμματικό χλώριο	mg/l	<0,06	-	APHA 4500-Cl G
Γεύση	-	Αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*

Κων/νος Β. Αβραμίδης
Χημικός Μηχανικός MSc

Η δειγματοληψία παρουσία του εργαστηρίου. ~~Η ημ/νία δειγματοληψίας κατά δήλωση του πελάτη.~~ Η δειγματοληψία εκτελείται και ελέγχεται σύμφωνα με ISO 5667-3, ISO 5667-5, ISO 19458, ISO 5667-14. Τα παραπάνω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με τα δείγματα που προσκομίσθηκαν στο Εργαστήριο. Η παρούσα έκθεση αποτελεσμάτων δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί παρά μόνο στο σύνολό της, διαφορετικά μόνον κατόπιν έγκρισης του εργαστηρίου. Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές. *εκτός πεδίου διαπίστευσης / ~~πλάγια γραφή υπεργολαβία διαπιστευμένη~~

1. Γενικά στοιχεία έκθεσης

Αριθμός πρωτοκόλλου: 26-084	**Ημ/νία:** 4.5.26	**Πελάτης:** Δήμος Πρεσπών **σχετ. έγγραφα:**
ημ/νία δειγματοληψίας: 27.4.26 **ημ/νία παραλαβής:** 27.4.26		
υπεύθυνος δειγματοληψίας: εργαστήριο		**Δ/νση:** Λαιμός, Πρεσπών
αριθμός δειγμάτων: 8 **κωδικοί δειγμάτων:** 26-0201 έως 26-0208		**τηλ.:** **e-mail:** prespa@otenet.gr

2. Γενικά στοιχεία δείγματος

Κωδικός δείγματος: **26-0207** Προσδιορισμός δείγματος ~~από πελάτη~~: **Μικρολίμνη, εξ. βρύση εκκλησίας**

Περίοδος ανάλυσης: **27.4.26 έως 30.4.26** Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή: **κανονική** Είδος δείγματος: **τυχαίο**

3. Αποτελέσματα ανάλυσης δείγματος

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή	Όριο νομοθεσίας	Μέθοδος
Ολικά κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
E. coli	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 7899-2:2000
ΟΜΧ (22 ^{0}C)	cfu/ml	21	άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 ^{0}C)	Μονάδες pH	7,3	6,5-9,5	ISO 10523:2008
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 ^{0}C)	μS/cm	112	2500	ISO 7888:1995
Θολότητα	FNU	1,6	-	ISO 7027-1:2016
Χρώμα	mg/l Pt	<5	-	ΕΛΟΤ EN ISO 7887*
Οσμή	-	Αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*
Υπολειμματικό χλώριο	mg/l	0,06	-	APHA 4500-Cl G
Γεύση	-	Αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*

Κων/νος Β. Αβραμίδης
Χημικός Μηχανικός MSc

Η δειγματοληψία παρουσία του εργαστηρίου. ~~Η ημ/νία δειγματοληψίας κατά δήλωση του πελάτη.~~ Η δειγματοληψία εκτελείται και ελέγχεται σύμφωνα με ISO 5667-3, ISO 5667-5, ISO 19458, ISO 5667-14. Τα παραπάνω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με τα δείγματα που προσκομίσθηκαν στο Εργαστήριο. Η παρούσα έκθεση αποτελεσμάτων δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί παρά μόνο στο σύνολό της, διαφορετικά μόνον κατόπιν έγκρισης του εργαστηρίου. Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές. *εκτός πεδίου διαπίστευσης / ~~πλάγια γραφή υπεργολαβία διαπιστευμένη~~

1. Γενικά στοιχεία έκθεσης

Αριθμός πρωτοκόλλου: 26-084	**Ημ/νία:** 4.5.26	**Πελάτης:** Δήμος Πρεσπών **σχετ. έγγραφα:**
ημ/νία δειγματοληψίας: 27.4.26 **ημ/νία παραλαβής:** 27.4.26		
υπεύθυνος δειγματοληψίας: εργαστήριο		**Δ/νση:** Λαιμός, Πρεσπών
αριθμός δειγμάτων: 8 **κωδικοί δειγμάτων:** 26-0201 έως 26-0208		**τηλ.:** **e-mail:** prespa@otenet.gr

2. Γενικά στοιχεία δείγματος

Κωδικός δείγματος: **26-0208** Προσδιορισμός δείγματος ~~από πελάτη~~: **Οξυά, εξ. βρύση ιδιωτ. οικίας**

Περίοδος ανάλυσης: **27.4.26 έως 30.4.26** Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή: **κανονική** Είδος δείγματος: **τυχαίο**

3. Αποτελέσματα ανάλυσης δείγματος

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή	Όριο νομοθεσίας	Μέθοδος
Ολικά κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
E. coli	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 9308-1:2014
Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι	cfu/100ml	Δεν ανιχνεύθ.	0	ISO 7899-2:2000
ΟΜΧ (22 ^{0}C)	cfu/ml	24	άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 ^{0}C)	Μονάδες pH	7,3	6,5-9,5	ISO 10523:2008
Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 ^{0}C)	μS/cm	111	2500	ISO 7888:1995
Θολότητα	FNU	1,7	-	ISO 7027-1:2016
Χρώμα	mg/l Pt	<5	-	ΕΛΟΤ EN ISO 7887*
Οσμή	-	Αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*
Υπολειμματικό χλώριο	mg/l	<0,06	-	APHA 4500-Cl G
Γεύση	-	Αποδεκτή	-	Οργανοληπτικά*

Παρατηρήσεις

Οι τιμές των αποτελεσμάτων για τα δείγματα και τις παραμέτρους του παρόντος πιστοποιητικού, είναι **ΕΝΤΟΣ** των ορίων όπως αυτά καθορίζονται στην υπ. απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023 για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

τέλος έκθεσης αποτελεσμάτων

Κων/νος Β. Αβραμίδης
Χημικός Μηχανικός MSc

Η δειγματοληψία παρουσία του εργαστηρίου. ~~Η ημ/νία δειγματοληψίας κατά δήλωση του πελάτη.~~ Η δειγματοληψία εκτελείται και ελέγχεται σύμφωνα με ISO 5667-3, ISO 5667-5, ISO 19458, ISO 5667-14. Τα παραπάνω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με τα δείγματα που προσκομίσθηκαν στο Εργαστήριο. Η παρούσα έκθεση αποτελεσμάτων δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί παρά μόνο στο σύνολό της, διαφορετικά μόνον κατόπιν έγκρισης του εργαστηρίου. Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές. *εκτός πεδίου διαπίστευσης / ~~πλάγια γραφή υπεργολαβία διαπιστευμένη~~