



- Φωτιστικό σώμα φθορισμού 36 Watt
- Επίτοιχο φωτιστικό εξωτερικού χώρου ισχύος 70 Watt
- Ρευματοδότης τύπου σούκο, στεγανός, 230V
- Στεγανός διακόπτης φωτισμού απλός
- Στεγανός διακόπτης φωτισμού διπολικός (αλλέ ρετούρ)
- Ηλεκτρικός πίνακας (γενικά)
- ΕΞΟΔΟΣ Αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας με ένδειξη "ΕΞΟΔΟΣ"

ανάδοχος μελέτη έργο εργοδότης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

**ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΙΝΔΟΣ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
 Β. Ολγας 156, 54645 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 250801-3, E-mail: yelios@otenet.gr

ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ  
 ΚΑΤΟΨΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ

κλίμακα 1/50 αριθμός σχεδίου Η-2.1

μελετήθηκε - 0 - Μιλτιάδης  
 ελέγχθηκε - 0 - Εμβαλιώτης  
 εγκρίθηκε & θεωρήθηκε - 0 - Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υπηρεσιών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 - έκδοση Α  
 κωδικός έργου: 0004014

Πίνδος Δ. Παναγιώτης  
 Μηχανολόγος Μηχανικός