


Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης
Περιοχή Φλώρινας
Ηλέκτρας 6, Τ.Κ. 53100, Φλώρινα

Πληροφορίες:

Κ. Χατζηευφραιμίδου
Τ 2385049400 (κέντρο 49400)
F 2144050629
K.Chatzieffraimidou@deddie.gr

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ	
ΗΜΕΡ 11/08/2020	ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2899	
ΑΡ.ΦΑΚΕΛ 18	

Αρ./ΗΜ.: 2969/07-08-2020

Προς: ΔΗΜΟ ΠΡΕΣΠΩΝ
ΤΟΠ.ΚΟΙΝ. ΛΑΙΜΟΥ
ΠΡΕΣΠΑ Τ.Κ. 53077

Περίληψη: **Προσφορά Σύνδεσης** για φωτοβολταϊκό σταθμό από αυτοπαραγωγό με ενεργειακό συμφητισμό, ισχύος 25,2 kW, στην υφιστάμενη παροχή κατανάλωσης χαμηλής τάσης (ΧΤ) με Αριθμό Παροχής 27528719-01

Σχετικά : Η από 1471/22-04-2020 αίτησή σας.

1. Σε απάντηση της σχετικής αίτησής σας, η οποία αφορά εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 25,2 kW, επί εδάφους ευρισκομένου στην Τοπ.Κοιν. Ψαράδων της Δημοτικής Ενότητας Πρεσπών, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, σας γνωστοποιούμε ότι τα αναγκαία έργα για την παράλληλη λειτουργία του σταθμού με το ΧΤ είναι τα εξής:
 - 1.1 Αντικατάσταση της υφιστάμενης μετρητικής διάταξης μονής κατεύθυνσης-καταγραφής της εγκατάστασης κατανάλωσης με νέα ηλεκτρονική μετρητική διάταξη διπλής κατεύθυνσης-καταγραφής για τη μέτρηση της απορροφούμενης (εισερχόμενης) και εγχεόμενης (εξερχόμενης) από και προς το Δίκτυο ενεργού ενέργειας.
 2. Η συνολική δαπάνη των έργων και εργασιών αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ, για την ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού σταθμού, η οποία θα σας βαρύνει, ανέρχεται σε 1.760,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, αξίας 422,40€, ήτοι συνολικά **2.182,40€**.
 3. Επιπροσθέτως σας γνωστοποιούμε ότι ως προϋπόθεση για τη σύνδεση, θα πρέπει να υλοποιηθούν από πλευράς σας στην εσωτερική ηλεκτρική σας εγκατάσταση τα ακόλουθα:
 - 3.1 Εγκατάσταση ενός ηλεκτρονικού μετρητή διπλής κατεύθυνσης-καταγραφής για τη μέτρηση της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σταθμό ενέργειας, τον οποίο θα πρέπει να προμηθευτείτε επιλέγοντας μεταξύ των εγκεκριμένων από το ΔΕΔΔΗΕ τύπων¹, στη θέση και το χώρο που έχει αμοιβαία συμφωνηθεί κατά την προμελέτη, καθώς και του αναγκαίου εξοπλισμού τηλεμετάδοσης εφόσον απαιτείται.
Προ της εγκατάστασης του μετρητή θα πρέπει να μεριμνήσετε για τον έλεγχο του (και των μετασχηματιστών μέτρησης εφόσον απαιτούνται) στα εργαστήρια του ΔΕΔΔΗΕ².
 - 3.2 Εγκατάσταση κιβωτίου διακλάδωσης σε σημείο επί της γραμμής πίνακα-μετρητή ΔΕΔΔΗΕ και κατά το δυνατόν πλησιέστερα στον μετρητή αυτό, για τη διασύνδεση του φωτοβολταϊκού σταθμού με την εγκατάσταση κατανάλωσης.
 - 3.3 Εγκατάσταση αποζευκτικού μέσου για την απομόνωση του φωτοβολταϊκού σταθμού, στο σημείο άφιξης της διασυνδετικής γραμμής του φωτοβολταϊκού σταθμού στο κιβώτιο διακλάδωσης.

¹ Αναρτώνται στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ, επιλέγεται ο κατάλληλος για την ισχύ του σταθμού τύπος

² Τα σημεία ελέγχου των μετρητών αναρτώνται στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ



4. Συμπληρωματικά, προϋπόθεση για την έναρξη της παράλληλης λειτουργίας του φωτοβολταϊκού σταθμού με το δίκτυο ΧΤ είναι η πρόβλεψη προστασίας απόζευξης του σταθμού, εις τρόπον ώστε ο σταθμός να αποσυνδέεται τόσο σε περίπτωση έλλειψης τάσης από το Δίκτυο Διανομής (προς αποφυγή του φαινομένου της νησιδοποίησης), όσο και στην περίπτωση που η τάση και η συχνότητα αποκλίνουν συγκεκριμένων ορίων, ως εξής:
- 4.1 Προστασία έναντι νησιδοποίησης κατά VDE 126 ή άλλης ισοδύναμης μεθόδου, με μέγιστο αποδεκτό χρόνο λειτουργίας της προστασίας 5 sec.
- 4.2 Προστασία ορίων τάσης και συχνότητας με απόζευξη του σταθμού όταν η τάση και η συχνότητα αποκλίνουν των ακόλουθων ορίων:
- Τάση : +15% έως -20% της ονομαστικής (400/230 V)
 - Συχνότητα : $\pm 0,5$ Hz της ονομαστικής (50 Hz)

με πρόβλεψη ότι σε περίπτωση υπέρβασης των πιο πάνω ορίων, ο αντιστροφέας θα τίθεται εκτός (αυτόματη απόζευξη) με τις ακόλουθες χρονικές ρυθμίσεις :

- θέση εκτός του αντιστροφέα σε 0,5 sec
- επανάζευξη του αντιστροφέα μετά από 3 min.

Εάν κατά τη λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού διαπιστωθούν προβλήματα αρμονικών, έγχυσης συνεχούς ρεύματος στο Δίκτυο κλπ., θα πρέπει να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα (π.χ. φίλτρα), που θα σας υποδείξει ο ΔΕΔΔΗΕ, προς άρση των προβλημάτων αυτών.

5. Η παρούσα Προσφορά Σύνδεσης ισχύει για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από σήμερα και δεν καλύπτει πιθανή μελλοντική επαύξηση της ισχύος του σταθμού.
- Σε περίπτωση που το ανωτέρω χρονικό διάστημα παρέλθει άπρακτο, χωρίς δηλαδή να καταβληθεί η δαπάνη των έργων σύνδεσης και να υπογραφεί η Σύμβαση Σύνδεσης, η Προσφορά Σύνδεσης θα παύσει αυτοδικαίως να ισχύει και ο φάκελος της αίτησής σας θα τεθεί στο αρχείο.
6. Για την κατάρτιση και υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης του σταθμού με το Δίκτυο θα πρέπει να υποβάλετε στην υπηρεσία μας αίτηση³, στην οποία να αναφέρετε ότι αποδέχεστε την Προσφορά Σύνδεσης και επιθυμείτε τη σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης, επισυνάπτοντας τα λοιπά προβλεπόμενα κατά το στάδιο αυτό έγγραφα και στοιχεία, όπως αυτά αναγράφονται στο έντυπο της Αίτησης Σύνδεσης.
7. Για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού σας με το Δίκτυο, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των αναγκαίων έργων, θα πρέπει να δηλώσετε εγγράφως την ετοιμότητα της εγκατάστασής σας⁴ και να συνυποβάλετε τα λοιπά προβλεπόμενα κατά το στάδιο αυτό έγγραφα και στοιχεία, όπως αυτά αναγράφονται στο έντυπο της Αίτησης Σύνδεσης.

Η ενεργοποίηση θα γίνει αμέσως μετά την επιτυχή διενέργεια του αναγκαίου ελέγχου από το ΔΕΔΔΗΕ.

³ Υπόδειγμα αναρτάται στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ

⁴ Υπόδειγμα αναρτάται στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ



Χατζής Θωμάς
Διευθυντής Περιοχής Φλώρινας



Συνημμένα:

-Ενημερωτικό έντυπο για την πληρωμή

Κοινοποίηση:

- ΔΠΜΘ

Έντυπο για κατάθεση ποσού υπέρ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΚΗΠ) (16ψήφιος κωδικός)	ΠΟΣΟ (σε €)
ΔΕΔΔΗΕ	8275287190182027	2.182,40€

Το πιο πάνω ποσό, αφορά σε δαπάνη ΦΒ ΧΤ net metering ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ,ΙΣΧΥΣ 25,2 KW,ΤΟΠ.ΚΟΙΝ. ΨΑΡΑΔΩΝ(ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΨΑΡΑΔΩΝ-Δ.ΠΡΕΣΠΩΝ) και μπορεί να καταβληθεί με έναν εκ των ακόλουθων τρόπων:

Α. Επιλέγοντας έναν από τους εναλλακτικούς τρόπους που προσφέρουν οι Τράπεζες του ακόλουθου πίνακα:

Κωδικός Τράπεζας Εντολέα	BIC Τράπεζας Εντολέα	Επωνυμία Τράπεζας Εντολέα	Κατάσταση Χρέωση λογ/σμού	Κατάσταση Μετρητά	Internet Banking	Phone Banking
011	ETHNGRAA	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	✓	✓	✓	✓
014	CRBAGRAA	ALPHA BANK			✓	✓
016	ATTIGRAA	ΑΤΤΙΚΑ BANK	✓	✓	✓	
017	PIRBGRAA	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	✓		✓	✓
026	ERBKGRAA	EUROBANK ERGASIAS			✓	✓
069	STXAGRA1	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ	✓	✓	✓	
071	MIDLGRAA	HSBC BANK			✓	
075	STIOGR21	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ	✓	✓	✓	
087	STPGGRA1	ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	✓	✓	✓	
088	STEOGR21	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ	✓	✓	✓	
089	STKAGRA1	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	✓	✓	✓	
091	STTKGR21	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	✓	✓	✓	
094	STPIGR21	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ	✓	✓	✓	
095	STDRGR21	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ	✓	✓		
099	COESGR21	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ	✓	✓	✓	

Β. Επιλέγοντας έναν από τους εναλλακτικούς τρόπους που επιπλέον προσφέρουν οι κάτωθι Τράπεζες:

- Εξόφληση με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, έκδοσης Τράπεζας Πειραιώς, μόνο επιτόπου στα υποκαταστήματα της Τράπεζας.
- Διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής SIMPLE PAY της Εθνικής Τράπεζας, με τη χρήση καρτών έκδοσης όλων των Τραπεζών (<https://www.simplepay.gr/ipay/el/ui/payment/payflow/deddie-ae>).

Γ. Η πληρωμή σε εγχώρια τράπεζα που δεν διαθέτει συναλλαγή πληρωμής σε κατάσταση (π.χ. HSBC, Δημόσιοι Οργανισμοί που τηρούν λογαριασμό στη Τράπεζα Ελλάδος), καθώς και σε Τράπεζα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), γίνεται με **μεταφορά πίστωσης ΕΧΠΕ (SEPA credit transfer)** ως ακολούθως:

- Δικαιούχος:** ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.)
- IBAN Δικαιούχου:** GR62 0110 0400 0000 0404 7390 192
- BIC Τράπεζας Δικαιούχου:** ETHNGRAA
- Αιτιολογία (Unstructured Remittance Information):** Μόνο ο κωδικός πληρωμής με μορφή 20ψήφιου (τέσσερα μηδενικά και στη συνέχεια ο 16ψήφιος κωδικός)

Σημείωση: Η Αιτιολογία πρέπει να συμπληρώνεται αποκλειστικά με τον ως άνω αναγραφόμενο 20ψήφιο κωδικό πληρωμής.

Δεδομένου ότι η ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ για την καταβολή του εν λόγω ποσού γίνεται μέσω του διατραπεζικού συστήματος πληρωμών ΔΙΑ.Σ δεν απαιτείται η προσκόμιση του παραστατικού πληρωμής (καταθετήριο) από πλευράς σας.

